



LEGENDA	
UTP	- PONTO DE VOZ E DADOS
	- CAIXA DE SAÍDA DE 10x10x5cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)
	- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE VOZ INSTALADO A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ)
	- CAIXA DE SOM
	RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.
	- DG NÚMERO 2.
	- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm
	- ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO DO PAVIMENTO INFERIOR.
	- ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO
	- ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE QUANDO NÃO HOUVER FORRO.
	- ELETROCALHA DIMENSÕES NO PROJETO

NOTAS IMPORTANTES	
01	AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.
02	DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS FLEXÍVEL CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO. OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.
03	UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO.
04	PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM. TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS.
05	DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR 5410 RELATIVAS AO PROJETO. EM QUESTÃO.
06	A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.
07	TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1". CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.
08	A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.

01 PLANTA BAIXA - EXECUÇÃO
ESC: 1/100



BRÁSILIA - DF	
ENDEREÇO:	SIGSUL QD 01 LOTE 985 ED. CENTRO EMPRESARIAL PARK BRÁSILIA - 2º ANDAR
PROPRIETÁRIO:	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DF
AUTOR DO PROJETO:	ARQ. FERNANDO JOSÉ OLIVEIRA MIRANDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CAU A77289-5

PROP	
AUTOR DO PROJ./RESP. TÉCNICO	CAU A77289-5

CAP	CREA / CAU
OUTROS	

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE DADOS (LÓGICA), TELEFÔNICA E SOM			
FRANCHA	UBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCRITÓRIOS	Nº
LOG	CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA DADOS (LÓGICA)	01/02
ARQUIVO: CRM_INC_LOGICA_SOM_EXE_R02	DATA: AGO/2019	ESCALA: IND.	
FORMATO - 1.189 mm x 594 mm			